

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Кагальницкая средняя общеобразовательная школа № 1  
347700 ст. Кагальницкая Кагальницкого района  
Ростовской области ул. Вокзальная 120  
E-mail: [school12451@yandex.ru](mailto:school12451@yandex.ru)  
Тел.факс (86345) 96-3-92

Руководителю  
Северо – Кавказского  
управления Ростехнадзора  
Сергееву В. И.

23.05.2016

№ 176

Информация о принятых мерах.

По представлению об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения от 27.04.2016г. приняты следующие меры по устранению нарушений:

1. На лицевой стороне щитов освещения сделана маркировка с указанием наименования щита, номера, соответствующего диспетчерскому наименованию. С внутренней стороны на дверцах прикреплена однолинейная схема, надписи с указанием значения тока плавкой вставки на предохранителях.
2. На светильниках в коридоре установлены защитные колпаки.
3. Разделены светильники аварийного освещения от светильников рабочего освещения в коридорах.
4. Повешены бирки на КЛ 0,4 кВ, ВРУ 0,4 кВ. с указанием марки, напряжения, сечения, номера линии.
5. Однолинейная схема электрических соединений утверждена 26.04.2016г.

Директор



Молодова Н.А.