



**МЧС РОССИИ**  
**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**  
**МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ**  
**ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ**  
**СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
**И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО КАГАЛЬНИЦКОМУ РАЙОНУ**  
 пер. Комсомольский, 46/5, ст. Кагальницкая, Кагальницкий район, Ростовская область, 347700,  
 телефон/факс 8-(86345) 96-2-01, E-mail: 56gpn\_rnd@mail.ru  
 Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Предписание № 9/ 1 / 1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности  
Муниципальному бюджетному образовательному учреждению Кагальницкой средней  
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,  
общеобразовательной школе № 1  
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.д.)

во исполнение распоряжения о проведении плановой выездной проверки, выданного главным государственным инспектором Кагальницкого района по пожарному надзору - начальником ОНД и ПР по Кагальницкому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковником внутренней службы Дзюбиным А.А. от 26.08.2020 № 8, в соответствии со ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 15 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 22.09.2020 г., с 15 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. 02.10.2020 г., проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного образовательного учреждения Кагальницкая средняя общеобразовательная школа № 1, расположенного по адресу: Ростовская область, ст. Кагальницкая, ул. Калинина, 78 А

Должностные лица, проводившие проверку:

Начальник ОНД и ПР по Кагальницкому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковник внутренней службы Дзюбин Александр Александрович

При проведении проверки присутствовали: Молодова И.А. - директор МБОУ

(указывается должность, фамилия, имя, отчество лица, участвующего в проверке)

Кагальницкая СОШ № 1

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1.	На имеющемся плане эвакуации при пожаре из помещения подвала обозначить места хранения первичных средств пожаротушения	п. 7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	01.08.2021г.	
2.	Обеспечить хранение на объекте защиты исполнительную документацию на установки и системы противопожарной защиты объекта (автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения людей о пожаре)	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	01.08.2021г.	
3.	На дверях помещений производственного и складского назначения (кухня, столовая, гардероб, кладовая, помещение уборочного инвентаря) нанести обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	п. 20. Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	01.08.2021г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписан лиц. проводивших проверку:

Начальник ОНД и ПР по Кагальницкому району  
УНД и ПР Главного управления МЧС России  
по Ростовской области  
подполковник внутренней службы  
02.10.2020 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор МБОУ Кагальницкая СОШ № 1  
02.10.2020 г.



*Handwritten signature in blue ink.*

Н.А. Молодова